

Branschrekommendation för limning av textila plattor med baksida av filt eller bitumen på olika underlag

För underlag av betong* eller avjämningsmassa		För träbaserade skivor avsedda för golvläggning med fuktkvot 6–10 %	
RF i undergolv	Produkt	Fuktkvot	Produkt
85-90 %	ARDEX ARDEX AF 145 (b) ARDEX AF 180 (d)	Fuktkvot 6–10 % (oavsett RF i undergolvet)	ARDEX ARDEX AF 145 (b) ARDEX AF 155 (b) ARDEX AF 180 (d)
Upp till 85 %	ARDEX ARDEX AF 145 (b) ARDEX AF 155 (b) ARDEX AF 180 (d)		<i>Tejplim:</i> ARDEX AF 830 (c) Wakol D 965 (c)
	<i>Tejplim:</i> ARDEX AF 830 (c) Wakol D 965 (c)		Bostik STIX A500 COMBI (b) STIX A510 LINO (b) STIX A555 ULTRA (b) STIX A600 EVOLUTION (b) STIX A700 POWER (b) STIX A800 PREMIUM (b)
	Bostik STIX A500 COMBI (b) STIX A510 LINO (b) STIX A555 ULTRA (b) STIX A600 EVOLUTION (b) STIX A700 POWER (b) STIX A800 PREMIUM (b)		<i>Tejplim:</i> FIX A570 MULTI TACK (c) FIX A760 TECH (c)
	<i>Tejplim:</i> FIX A570 MULTI TACK (c) FIX A760 TECH (c)		Interface <i>Tejplim:</i> Graphlokk (c)
	Interface <i>Tejplim:</i> Graphlokk (c)		Kiilto Floor Plus (b) M1000 Eco (b) Extra (b)
	Kiilto Floor Plus (b) M1000 Eco (b) Extra (b)		<i>Tejplim:</i> Pro Grip (c)
	<i>Tejplim:</i> Pro Grip (c)		
	<i>Tejplim:</i> Pro Grip (c)		
<i>Tabellen fortsätter på nästa sida. Där finns även annan viktig information</i>			

Bet.	Limtyp	Kommentar
a.	Alkalibeständigt dispersionslim (1)	Våtlimning ska tillämpas
b.	Dispersionsbaserat lim	
c.	Tejplim	Häftlimning ska tillämpas. Rekommenderas inte för träskivor

@Med alkalibeständigt lim avses ett lim som har låga s.k. sekundära emissioner vid alkalisk belastning på fuktiga betonggolv.
Limmets övriga egenskaper motsvarar traditionella golvlim.

Denna rekommendation uppdateras årligen. Aktuell uppdatering går att hämta på www.golvbranschen.se eller www.sveff.se.

OBS!
Dessa rekommendationer befriar inte användaren från att följa monteringsanvisningar för
respektive material.

Forts. textila plattor med baksida av filt eller bitumen

För underlag av betong* eller avjämningssmassa		För träbaserade skivor avsedda för golvläggning med fuktkvot 6–10 %	
RF i undergolv	Produkt	Fuktkvot	Produkt
Upp till 85 % (forts.)	LIP LIP 745 (b) LIP 746 (b) LIP 756 (b)	Fuktkvot 6–10 % (oavsett RF i undergolvet)	LIP LIP 745 (b) LIP 746 (b) LIP 756 (b)
	Tejplim: LIP 778 (c)		Tejplim: LIP 778 (c)
	Sika CascoProff (b) CascoProff Extra (b) CascoProff GP/GP Plus (b) CascoProff Textil (b) CascoLin Extra (b) CascoProff Xstrong (b)		Sika CascoProff (b) CascoProff Extra (b) CascoProff GP/GP Plus (b) CascoProff Textil (b) CascoLin Extra (b) CascoProff Xstrong (b)
	Tejplim: CascoProff Tapefix (c)		Tejplim: CascoProff Tejplim (c)
	UZIN UZIN KE 25 (a) UZIN UZ 57 (b) UZIN UZ 88 (b) UZIN KE 2000 S (b)		UZIN UZIN KE 25 (a) UZIN UZ 57 (b) UZIN UZ 88 (b) UZIN KE 2000 S (b)
	Tejplim: UZIN Unifix (c) UZIN U 2100 (c) UZIN U 2500 (c)		

- Ytdraghållfastheten på underlaget ska vara minst 0,5 MPa, men om länkhjul (t.ex. hjul på kontorsstolar, sjukhussängar och transportvagnar) kommer att belasta ytskiktet krävs minst 1,0 MPa. För träskivor ska dessa vara anpassade för golvet användningsområde (se AMA Hus och skivleverantörens specifikation/märkning).
- Läs mer om limning på olika underlag i TK-råd 142.

*Observera att Golvbranschen, GBR, avråder från nedlimning **direkt på tät betong** med vattenburna dispersionslimmer. Detta av vidhäftningsskäl. Limfukten kan inte tas upp av det täta underlaget, vilket kan leda till att limmet inte torkar och att bindningen av limmet fördröjs. Dessutom kan limfukten bidra till att en högre nivå alkalisk fukt uppstår i betongens yta, vilket kan bryta ned limmet. Av detta skäl ska lågalkalisk golvvavjämning eller motsvarande skikt användas före nedlimning. Golvvavjämning ska vara lågalkalisk och minst 5 mm tjock om inte annat anges.

Bet.	Limtyp	Kommentar
a.	Alkalibeständigt dispersionslim (1)	Våtlimning ska tillämpas
b.	Dispersionsbaserat lim	
c.	Tejplim	Häftlimning ska tillämpas. Rekommenderas inte för träskivor

① Med alkalibeständigt lim avses ett lim som har låga s.k. sekundära emissioner vid alkalisk belastning på fuktiga betonggolvv. Limmets övriga egenskaper motsvarar traditionella golvlim.

Denna rekommendation uppdateras årligen. Aktuell uppdatering går att hämta på www.golvbranschen.se eller www.sveff.se.

OBS!
Dessa rekommendationer befriar inte användaren från att följa monteringsanvisningar för respektive material.

Branschrekommendation för limning av textilmatta med **baksida av latex, vävd textil eller filt**

För underlag av betong* eller avjämningsmassa		För träbaserade skivor avsedda för golvläggning med fuktkvot 6–10 %	
RF i undergolv	Produkt	Fuktkvot	Produkt
Upp till 85 %	ARDEX ARDEX AF 145 ARDEX AF 165 ARDEX AF 270	Fuktkvot 6–10 % (oavsett RF i undergolvet)	ARDEX ARDEX AF 145 ARDEX AF 165 ARDEX AF 270
	Tejplim: ARDEX AF 830		Tejplim: ARDEX AF 830
	Bostik STIX A500 COMBI (b) STIX A510 LINO (b) STIX A555 ULTRA (b) STIX A600 EVOLUTION (b) STIX A700 POWER (b) STIX A800 PREMIUM (b)		Bostik STIX A500 COMBI (b) STIX A510 LINO (b) STIX A555 ULTRA (b) STIX A600 EVOLUTION (b) STIX A700 POWER (b) STIX A800 PREMIUM (b)
	Kiilto Floor Plus (b) M1000 Eco (b) Extra (b)		Kiilto Floor Plus (b) M1000 Eco (b) Extra (b)
<i>Tabellen fortsätter på nästa sida. Där finns även annan viktig information</i>			Tejplim: Kiilto Pro Grip (c)

• Ytdraghållfastheten på underlaget ska vara minst 0,5 MPa, men om länkhjul (t.ex. hjul på kontorsstolar, sjukhussängar och transportvagnar) kommer att belasta ytskiktet krävs minst 1,0 MPa. För träskivor ska dessa vara anpassade för golvet's användningsområde (se AMA Hus och skivleverantörens specifikation/märkning).

• Läs mer om limning på olika underlag i TK-råd 142.

*Observera att Golvbranschen, GBR, avråder från nedlimning **direkt på tät betong** med vattenburna dispersionslimmer. Detta av vidhäftningsskäl. Limfukten kan inte tas upp av det täta underlaget, vilket kan leda till att limmet inte torkar och att bindningen av limmet fördröjs. Dessutom kan limfukten bidra till att en högre nivå alkalisk fukt uppstår i betongens yta, vilket kan bryta ned limmet. Av detta skäl ska lågalkalisk golvavjämning eller motsvarande skikt användas före nedlimning. Golvavjämning ska vara lågalkalisk och minst 5 mm tjock om inte annat anges.

Bet.	Limtyp	Kommentar
a.	Alkalibeständigt dispersionslim (1)	Våtlimning ska tillämpas
b.	Dispersionsbaserat lim	
c.	Tejplim	Häftlimning ska tillämpas. Rekommenderas inte för träskivor

① Med alkalibeständigt lim avses ett lim som har låga s.k. sekundära emissioner vid alkalisk belastning på fuktiga betonggolv. Limmets övriga egenskaper motsvarar traditionella golvlim.

Denna rekommendation uppdateras årligen. Aktuell uppdatering går att hämta på www.golvbranschen.se eller www.sveff.se.

OBS! Dessa rekommendationer befriar inte användaren från att följa monteringsanvisningar för respektive material.

Forts. textilmatta med baksida av latex, vävd textil eller filt

För underlag av betong* eller		För träbaserade skivor avsedda för	
RF i undergolv	Produkt	Fuktkvot	Produkt
Upp till 85 % (forts.)	LIP	Fuktkvot 6–10 % (oavsett RF i undergolvet)	LIP
	LIP 745		LIP 745
	Sika		Sika
	CascoProff (b)		CascoProff (b)
	CascoProff Extra (b)		CascoProff Extra (b)
	CascoProff GP/GP Plus (b)		CascoProff GP/GP Plus (b)
	CascoProff Textil (b)		CascoProff Textil (b)
	CascoLin Extra (b)		CascoLin Extra (b)
	UZIN		UZIN
	UZIN KE 25 (a)		UZIN UZ 57 (b)
	UZIN UZ 57 (b)		UZIN UZ 88 (b)
	UZIN UZ 88 (b)		UZIN KE 2000 S (b)
	UZIN KE 2000 S (b)		Tejplim:
	Tejplim:		UZIN Unifix (c)
	UZIN Unifix (c)		UZIN U 2100 (c)
	UZIN U 2100 (c)		UZIN U 2500 (c)
	UZIN U 2500 (c)		

- Ytdraghållfastheten på underlaget ska vara minst 0,5 MPa, men om länkhjul (t.ex. hjul på kontorstolar, sjukhussängar och transportvagnar) kommer att belasta ytskiktet krävs minst 1,0 MPa. För träskivor ska dessa vara anpassade för golvet användningsområde (se AMA Hus och skivleverantörens specifikation/märkning).
- Läs mer om limning på olika underlag i TK-råd 142.

*Observera att Golvbranschen, GBR, avråder från nedlimning **direkt på tät betong** med vattenburna dispersionslimmer. Detta av vidhäftningsskäl. Limfukten kan inte tas upp av det täta underlaget, vilket kan leda till att limmet inte torkar och att bindningen av limmet fördröjs. Dessutom kan limfukten bidra till att en högre nivå alkalisk fukt uppstår i betongens yta, vilket kan bryta ned limmet. Av detta skäl ska lågalkalisk golvavjämning eller motsvarande skikt användas före nedlimning. Golvavjämning ska vara lågalkalisk och minst 5 mm tjock om inte annat anges.

Bet.	Limtyp	Kommentar
a.	Alkalibeständigt dispersionslim (1)	Våtlimning ska tillämpas
b.	Dispersionsbaserat lim	
c.	Tejplim	Häftlimning ska tillämpas. Rekommenderas inte för träskivor

① Med alkalibeständigt lim avses ett lim som har låga s.k. sekundära emissioner vid alkalisk belastning på fuktiga betonggolv. Limmets övriga egenskaper motsvarar traditionella golvlim.

Denna rekommendation uppdateras årligen. Aktuell uppdatering går att hämta på www.golvbranschen.se eller

OBS! Dessa rekommendationer befriar inte användaren från att följa monteringsanvisningar för respektive material.